

点検の期間

消防用設備等の種類等	点検の内容及び方法	点検の期間
消火器具 消防機関へ通報する火災報知設備 誘導灯 誘導標識 消防用水 非常コンセント設備及び無線通信補助設備	機器点検	6ヶ月
屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 二酸化炭素消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 屋外消火栓設備 動力消防ポンプ設備 自動火災報知設備 ガス漏れ火災警報設備 漏電火災警報器 非常警報器具及び設備 避難器具 排煙設備 連結散水設備 連結送水管 非常電源（配線の部分を除く。） 総合操作盤 パッケージ型消火設備並びにパッケージ型自動消火設備	機器点検	6ヶ月
	総合点検	1年
配線	総合点検	1年