

令和2年度

採水地点 多喜浜公民館【給水栓】

| 採水年月日                        | 4月20日                  | 5月25日 | 6月22日 | 7月27日      | 8月17日      | 9月28日      | 10月26日     | 11月24日     | 12月14日     | 1月25日      | 2月24日 | 3月15日 | 最大値        | 最小値        | 平均値        |
|------------------------------|------------------------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------|------------|------------|------------|
| 時刻                           | 9:55                   | 9:47  | 9:57  | 10:00      | 9:43       | 10:06      | 9:56       | 9:42       | 9:40       | 9:57       | 9:46  | 9:54  |            |            |            |
| 天候                           | 前日<br>くもり<br>当日<br>くもり | 晴     | くもり   | 晴          | 晴          | 晴          | 晴          | 晴          | 晴          | 晴          | 晴     | 晴     |            |            |            |
| 気温 (°C)                      | 19.1                   | 24.7  | 24.1  | 26.1       | 30.9       | 23.8       | 19.3       | 16.2       | 11.1       | 11.3       | 10.9  | 14.7  |            |            |            |
| 水温 (°C)                      | 16.1                   | 24.1  | 24.6  | 25.5       | 28.9       | 24.5       | 20.4       | 16.5       | 12.2       | 12.4       | 13.9  | 10.5  |            |            |            |
| 一般細菌 (1ml中)                  | 0                      | 0     | 0     | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          | 0          | 0          | 0     | 0     | 1          | 0          | 0          |
| 大腸菌 (100ml中)                 | 検出せず                   | 検出せず  | 検出せず  | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず  | 検出せず  | 検出せず       | 検出せず       | 検出せず       |
| カドミウム及びその化合物 (mg/l)          | 0.0003未満               |       |       | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満   |       |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| 水銀及びその化合物 (mg/l)             | 0.00005未満              |       |       | 0.00005未満  |            |            | 0.00005未満  |            |            | 0.00005未満  |       |       | 0.00005未満  | 0.00005未満  | 0.00005未満  |
| セレン及びその化合物 (mg/l)            | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 鉛及びその化合物 (mg/l)              | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| ヒ素及びその化合物 (mg/l)             | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 六価クロム化合物 (mg/l)              | 0.002未満                |       |       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |       |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| 亜硝酸態窒素 (mg/l)                | 0.004未満                |       |       | 0.004未満    |            |            | 0.004未満    |            |            | 0.004未満    |       |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/l)       | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/l)         | 1.4                    |       |       | 1.7        |            |            | 1.9        |            |            | 1.8        |       |       | 1.9        | 1.4        | 1.7        |
| フッ素及びその化合物 (mg/l)            | 0.08未満                 |       |       | 0.08未満     |            |            | 0.08未満     |            |            | 0.08未満     |       |       | 0.08未満     | 0.08未満     | 0.08未満     |
| ホウ素及びその化合物 (mg/l)            | 0.1未満                  |       |       | 0.1未満      |            |            | 0.1未満      |            |            | 0.1未満      |       |       | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| 四塩化炭素 (mg/l)                 | 0.0002未満               |       |       | 0.0002未満   |            |            | 0.0002未満   |            |            | 0.0002未満   |       |       | 0.0002未満   | 0.0002未満   | 0.0002未満   |
| 1,4-ジオキサン (mg/l)             | 0.005未満                |       |       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |       |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス (mg/l) | 0.004未満                |       |       | 0.004未満    |            |            | 0.004未満    |            |            | 0.004未満    |       |       | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    |
| ジクロロメタン (mg/l)               | 0.002未満                |       |       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |       |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| テトラクロロエチレン (mg/l)            | 0.0003未満               |       |       | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満   |            |            | 0.0003未満   |       |       | 0.0003未満   | 0.0003未満   | 0.0003未満   |
| トリクロロエチレン (mg/l)             | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| ベンゼン (mg/l)                  | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 塩素酸(H20年度追加分) (mg/l)         | 0.06未満                 |       |       | 0.07       |            |            | 0.06未満     |            |            | 0.06未満     |       |       | 0.07       | 0.06未満     | 0.06未満     |
| クロロ酢酸 (mg/l)                 | 0.002未満                |       |       | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |            |            | 0.002未満    |       |       | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    |
| クロロホルム (mg/l)                | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| ジクロロ酢酸 (mg/l)                | 0.003未満                |       |       | 0.003未満    |            |            | 0.003未満    |            |            | 0.003未満    |       |       | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |
| ジブロモクロロメタン (mg/l)            | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.002      |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.002      | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 臭素酸 (mg/l)                   | 0.001未満                |       |       | 0.001      |            |            | 0.001      |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001      | 0.001未満    | 0.001未満    |
| 総トリハロメタン (mg/l)              | 0.001                  |       |       | 0.001      |            |            | 0.005      |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.005      | 0.001未満    | 0.002未満    |
| トリクロロ酢酸 (mg/l)               | 0.003未満                |       |       | 0.003未満    |            |            | 0.003未満    |            |            | 0.003未満    |       |       | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    |
| ブロモジクロロメタン (mg/l)            | 0.001未満                |       |       | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    |
| ブロモホルム (mg/l)                | 0.001                  |       |       | 0.001      |            |            | 0.003      |            |            | 0.001未満    |       |       | 0.003      | 0.001未満    | 0.002未満    |
| ホルムアルデヒド (mg/l)              | 0.008未満                |       |       | 0.008未満    |            |            | 0.008未満    |            |            | 0.008未満    |       |       | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    |
| 亜鉛及びその化合物 (mg/l)             | 0.005                  |       |       | 0.004      |            |            | 0.002      |            |            | 0.002      |       |       | 0.005      | 0.002      | 0.003      |
| アルミニウム及びその化合物 (mg/l)         | 0.002                  |       |       | 0.002      |            |            | 0.002      |            |            | 0.002      |       |       | 0.002      | 0.002      | 0.002      |
| 鉄及びその化合物 (mg/l)              | 0.03未満                 |       |       | 0.03未満     |            |            | 0.03未満     |            |            | 0.03未満     |       |       | 0.03未満     | 0.03未満     | 0.03未満     |
| 銅及びその化合物 (mg/l)              | 0.006                  |       |       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |       |       | 0.006      | 0.005未満    | 0.005未満    |
| ナトリウム及びその化合物 (mg/l)          | 5.5                    |       |       | 6.2        |            |            | 6.3        |            |            | 5.4        |       |       | 6.3        | 5.4        | 5.8        |
| マンガン及びその化合物 (mg/l)           | 0.005未満                |       |       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |       |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| 塩化物イオン (mg/l)                | 5.3                    | 5.4   | 5.5   | 5.6        | 5.8        | 5.7        | 5.6        | 5.4        | 5.6        | 5.6        | 6.2   | 5.9   | 6.2        | 5.3        | 5.6        |
| カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/l)     | 46                     |       |       | 55         |            |            | 58         |            |            | 49         |       |       | 58         | 46         | 52         |
| 蒸発残留物 (mg/l)                 | 73                     |       |       | 69         |            |            | 71         |            |            | 100        |       |       | 73         | 100        | 78         |
| 陰イオン界面活性剤 (mg/l)             | 0.02未満                 |       |       | 0.02未満     |            |            | 0.02未満     |            |            | 0.02未満     |       |       | 0.02未満     | 0.02未満     | 0.02未満     |
| ジエオスミン (mg/l)                | 0.000001未満             |       |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |       |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 2-メチルイソボルネオール (mg/l)         | 0.000001未満             |       |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |       |       | 0.000001未満 | 0.000001未満 | 0.000001未満 |
| 非イオン界面活性剤 (mg/l)             | 0.005未満                |       |       | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |            |            | 0.005未満    |       |       | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    |
| フェノール類 (mg/l)                | 0.0005未満               |       |       | 0.0005未満   |            |            | 0.0005未満   |            |            | 0.0005未満   |       |       | 0.0005未満   | 0.0005未満   | 0.0005未満   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/l)     | 0.1                    | 0.1   | 0.1   | 0.1        | 0.1        | 0.1        | 0.1未満      | 0.1        | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1        | 0.1未満      | 0.1未満      |
| pH値                          | 7.7                    | 7.5   | 7.6   | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.6        | 7.7        | 7.6        | 7.6   | 7.6   | 7.7        | 7.5        | 7.6        |
| 臭気                           | 異常なし                   | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし       | 異常なし       |
| 色度(度)                        | 0.1未満                  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.2        | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.2        | 0.1未満      | 0.1未満      |
| 濁度(度)                        | 0.1未満                  | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      |
| 残留塩素 (mg/l)                  | 0.17                   | 0.14  | 0.14  | 0.14       | 0.19       | 0.21       | 0.17       | 0.18       | 0.17       | 0.17       | 0.18  | 0.19  | 0.21       | 0.14       | 0.17       |