

### 第3回「新居浜市上下水道事業運営審議会」会議記録

日 時 令和6年1月19日(金) 10:00~10:55  
場 所 消防防災合同庁舎 4階 入札室  
出席者 羽鳥 剛史 委員  
坂上 公三 委員  
飯尾 和之 委員  
宮川 まゆみ 委員  
田那部 三枝 委員  
米今 美智恵 委員  
八山 博幸 委員 (7名)  
欠席者 藤田 武 委員 (3名)  
尾崎 恵 委員  
田村 昭一 委員  
市出席者 神野上下水道局長  
小島上下水道局総括次長兼企画経営課長  
玉井上下水道局次長兼下水道課長 清水水道課長 神野施設管理課長  
事務局 横山副課長 石川副課長 高橋係長 神野副主査 大西主任  
傍聴者 なし

#### ○内 容

- (1) 会長挨拶
- (2) 審議
  - ・新居浜市水道事業経営戦略案について
  - ・新居浜市公共下水道事業経営案について

#### 【事務局より冒頭説明】

- ・新居浜市審議会等の公開に関する要綱第3条により審議会の内容は原則公開

- ・審議会条例により、「審議会は委員の過半数が出席しなければ開くことが出来ない」とされているが、本日の審議会は委員総数 10 名に対し、欠席 3 名、出席 7 名であるため成立している旨の報告

**【会長挨拶】**

前回の審議では「経営戦略」の改定に向けて、今後の経営見通しや経営改善に向けた取組みなどについて事務局からの説明を受け、その後に委員の皆さんからご意見やご質問をいただきながら、審議を進めました。今回は、それぞれの経営戦略案についてご審議いただきたいと思います。

**【審議】**

事務局より新居浜市水道事業経営戦略案について配布資料をもとに説明。

(質疑・意見 新居浜市水道事業経営戦略案について)

会長

ただ今の説明につきまして、質問及びコメントや感想でも構いませんのでいかがでしょうか。

委員

公共下水道事業については、令和 8 年度に既存の国庫補助がなくなり、ウォーター P P P などに取り組むことが補助要件となるとのことであったと思うが、水道事業も同様に「ウォーター P P P」に取り組むことによって、補助金を受けることができるのか。

事務局

来年度から、水道事業の所管が厚生労働省から国土交通省へ移管され、公共下水道と同じ部署が所管することになっている。

ウォーター P P P は公共下水道中心に検討を進めているが、上水道事業についても、バンドリングという形でいっしょに検討している。

上水道事業の補助金がどのようになるかは不透明な状況であるが、補助金の拡充などがあれば、すぐに対応できるよう、来年度は広く検討、準備を進めていく。

なお、現状の補助制度では、水道料金が一定水準以上高額でないと対象にならず、水道料金が安価な本市は対象になっていない。

委員 水道料金が一定水準以上の団体が補助対象というのは、水道管の耐震化についても同様なのか。

事務局 老朽管を耐震管に更新する事業についても、一定水準以上、経営が厳しい団体が対象というのは同様である。

委員 具体的な条件（基準）は。

事務局 資本単価が90円/m<sup>3</sup>以上の団体が対象である。ちなみに本市は55円/m<sup>3</sup>から60円/m<sup>3</sup>程度である。

委員 補助対象となる条件は、他にもあるのか。

事務局 給水収益に対して企業債残高が一定水準以上あるという条件もあるが、料金改定によって給水収益の増加したことにより、本市はこちらの条件からも外れてきている。

委員 先ほどの説明の中で、熊本市の基幹管路の耐震化率が平成27年当時で72.3%と非常に高い率であるが、何か特別な取り組みをされているのか。

あわせて、本市の令和15年度の基幹管路の耐震化の目標値が55.0%以上と、熊本市よりかなり低い数値となっているが妥当なのか。

事務局 熊本市の耐震化率が非常に高かったことは承知しているが、詳細については承知していない。積極的に取り組んでこられた結果だと思う。

経営戦略における耐震化率の目標値については、令和4年度の実績値（配水池71.4%、基幹管路41.9%）に対して令和15年度の目標値（配水池90.0%以上、基幹管路55.0%以上）を設定しているが、既存の施設を補強することで耐震化を進める配水池に比べ、地中に埋設されている管を耐震管に入れ替える工事を必要とする基幹管路の耐震

化は埋設されている場所によって施工がかなり困難な場所もあり、このような見込みになっている。

委員 熊本市の基幹管路の耐震化率（72.3%）に本市の耐震化率を近づけるためには、何年くらいかかるのか。

事務局 具体的な何年かかるとは申し上げられないが、10年かけて41.9%から55.0%へ13.1%アップを目指すことから、72.3%にアップさせるにはかなりの年数がかかると思う。

委員 耐震化を進めるうえで、病院などの重要施設へのルートを優先して整備するというのも大切だと思うが。

事務局 整備を進める優先順位については、病院などの重要施設を優先して整備することとしている。

会長 見直しの案については、反対意見もありませんので、この内容で進めていただければと思います。

#### 【審議】

事務局より新居浜市公共下水道事業経営案について配布資料をもとに説明。

#### （質疑・意見 新居浜市公共下水道事業経営案について）

会長 ただ今の説明について、質問でも感想でも構いませんので、いかがでしょうか。

委員 耐震化の推進について、数値目標は設定していないのか。

事務局 数値目標は必要と考えているので、この経営戦略の中で数値目標を

会長

設定できるよう検討を進めていく。

見直しの案については、反対意見もありませんので、この内容で進めていただければと思います。

**【今後の計画策定までの予定と令和6年度の審議会について】**

○計画案について：

令和6年2月15日から令和6年3月15日までの間パブリックコメントを実施。

※ご意見の内容とその対応については、委員の皆様には郵送にてお知らせさせていただきますとともに、経営戦略の完成版についてもあわせて郵送。

○令和6年度の審議会について：

水道料金の料金体系についてご審議いただく予定。

※現在の予定では令和6年7月頃を予定。

**【会長挨拶】**

ありがとうございました。本日の議題は以上になります。

本日はご審議どうもありがとうございました。