

(仮称) 新居浜市西部学校給食センター調理・配送等業務委託に係る
公募型プロポーサル実施要領等に関する質問の回答

1	質問	該当資料	公告文
		該当ページ	3 枚目 3 参加資格要件 (11)
		事業課担当主催の説明会に参加との記載があります。 日程等を教えて下さい。	
	回答	説明会の記載は誤りでした。事業担当課主催の説明会の開催予定はありません。	
2	質問	該当資料	実施要領
		該当ページ	P.1 提案上限額
		提案上限額についてご質問いたします。 表記年度額の提案上限額は、年度ごとの上限額と捉えれば宜しいのでしょうか？ (年度ごとに上限額は超えてはならないとの考え方)	
	回答	お見込みの通り、年度毎の上限額となります。	
3	質問	該当資料	実施要領
		該当ページ	P.1 初年度及び最終年度の給食提供日数
		令和6年度(8月～3月)と令和11年度(4月～7月)の各年度ごとの給食提供日数をご教授下さい。(令和6年8月度除く日数)	
	回答	契約期間中の給食提供日については、各学校の行事予定等によるため、現時点で明記することができませんが、令和6年度の給食提供日は令和6年4月10日頃にお知らせいたします。 ご参考までに、現在中学校に給食を提供している新居浜市学校給食センターの令和4年度の稼働日数は177日(うち8～3月は113日)、令和3年度の稼働実績は179日(うち8～3月は116日)となっております。尚、小学校は中学校に比べて年間7日程稼働日数が増える見込みです。	

	質問	該当資料	実施要領
		該当ページ	P.19 委託契約期間終了時の引継業務 (1)
4	質問	業務委託期間終了後の修繕計画やマニュアル等作成し、市に提出するとの記載がありますが、マニュアルとはどのような内容をご示しされているのでしょうか。	
	回答	<p>修繕計画については、施設や設備につき日々の点検作業の他に、機器類の点検、食器の破損確認、プラスチックの研磨など定期的な作業などを行うことになると思います。それらの記録を元に修繕計画を作成してください。</p> <p>また、炊飯ライン、回転窯等の大型機械設備については、取扱説明書に記載はないものの、調理業務を行う場合の留意点や日々の操作を行う際に気を付けるべき点などについて、事業終了後に新たな事業者が遅滞なく扱えるようにマニュアル等を作成してください。修繕計画とマニュアル等とも具体的な内容については、市と協議の上、作成いただく予定です。</p>	
5	質問	該当資料	業務仕様書 (別添 1) (別添 1)
	質問	該当ページ	P.2、P.16 「給食配送車の燃料費」
	質問	<p>提案上限額についてご質問いたします。</p> <p>燃料費の負担がP.2には受託者負担とありますが、P.16の費用の負担区分表では市側負担となっております。どちらが正しいのでしょうか。</p>	
	回答	市側負担が正しいです。訂正をお願いします。	
6	質問	該当資料	業務仕様書 (別添 1) (別添 1)
	質問	該当ページ	P.2、P.10 「アレルギー対応食調理」
	質問	<p>アレルギー対応食については、除去対応ですか。または、除去・代替対応でしょうか？</p> <p>除去・代替対応の場合最大人数および1日あたり各献立で何品目の調理を想定しているかお示してください。</p> <p>また、アレルギー食専用調理室での調理について、切裁などの食材加工は1階・2階のどちらで行うのでしょうか。</p>	
	回答	<p>すべての献立で対応食を作る想定ではなく、特定原材料7品目のみ、除去・代替食対応を行う予定です。現在把握している限り、アレルギー対応をする児童生徒数は、こちらで把握ができていない来年度の小学校1年生を除き、76名です。その日の献立により対象となる児童生徒が異なるため、一概に一日何品目、と言い切ることはできません。</p> <p>1階から2階に食材を運搬する荷物昇降機があります。1階にてアレルギーとなる食材を切る前に代替食の食材を切った後2階で調理を行う動線でも結構ですし、2階で食材を切断する動線のどちらでも結構です。</p>	

7	質問	該当資料	業務仕様書（別添1）（別添1）
		該当ページ	P.7（5）「施設整備責任者」
		業務仕様書P.1の5委託業務内容の表内において、委託業務に含まない業務に（6）施設設備等保守点検維持管理業務とあります。また、他市同類の学校給食センター調理委託業務仕様書においても、「普通第一圧力容器取扱作業主任者技能講習」の合格者は求められておりません。つきましては、本選定仕様においても、「普通第一圧力容器取扱作業主任者技能講習」の要件は削除していただけないでしょうか。	
	回答	導入予定のボイラーの取り扱い資格を確認しましたところ、「ボイラ取り扱い技能講習終了者以上」となっております。この要件は削除いたします。	
8	質問	該当資料	業務仕様書（別添1）
		該当ページ	P.7 実施体制（7）
		安全運転管理者資格との記載がありますが、運輸局認定の運行管理者資格とは相違の理解で間違いありませんか。 公安委員会認定資格との理解で宜しいでしょうか。	
	回答	お見込みの通り、公安委員会認定資格の理解で相違ありません。	
9	質問	該当資料	業務仕様書（別添1）
		該当ページ	P.9 開業準備業務 6 その他
		備品等の検収についても補助を行うこと。検収は令和6年4月を予定との記載があります。 確認ですが、備品等の検収実施予定は令和6年4月実施と考えておけば宜しいでしょうか。	
	回答	お見込みのとおりです。	
10	質問	該当資料	業務仕様書（別添1）
		該当ページ	P.11 運営業務 8 残渣等の計量及び処理業務（2）
		学校毎に主食、副食別に毎日数量を計量記録しとの記載があります。 計量については、学校毎又は学年毎でしょうか。	
	回答	残量は学校ごとに計測します。	
11	質問	該当資料	業務仕様書（別添1）
		該当ページ	P.16 費用の負担区分
		調理場作業服等の洗濯乾燥機等の購入費用は市側でしょうか	
	回答	洗濯機及び乾燥機は、市にて購入いたします。	

		該当資料	業務仕様書（別添1）
		該当ページ	P.20 「従業員の雇用」
12	質問	<p>①現在、市内自校調理場に勤務されている調理員の方は何人いらっしゃいますでしょうか。</p> <p>②調理員の方々の稼働時間と現在の時間給についてご教示ください。また賞与についてもご教示ください。</p> <p>③調理員の方々の毎年の昇給額（幅）はについてご教示ください。</p> <p>④調理員の方々は社会保険に加入していますでしょうか。</p>	
	回答	<p>①正規15人 フルタイム9人 パートタイム71人</p> <p>②正規職員については、市役所職員の給与体系に準じます フルタイム 1日7.75時間 月額156,800～172,600円 賞与2ヶ月分（年） パートタイム 1日5時間 日額4,817～5,302円 賞与202,322～222,705（年）</p> <p>③3.06%～3.09%（フルタイム及びパートタイム・勤続年数による）</p> <p>④フルタイムは加入しております。パートタイムは雇用保険にのみ加入しております。</p>	
13	質問	該当資料	業務仕様書（別添1） 別表1 平面図
		該当ページ	
		<p>①2階にある特別調理室について、仕様書内に記載がありませんが、今回の委託期間内での使用予定はありますか。</p> <p>②使用予定がある場合は用途をお示しください。</p> <p>③使用用途や回数等によって委託料増額が余儀なくされる場合、変更契約は可能でしょうか。</p>	
	回答	今回の委託期間においては、使用予定はありません。	
14	質問	該当資料	様式集 様式第3号
		該当ページ	参加資格要件確認書 ⑥国税及び地方税を滞納 国税及び地方税の納税証明書（その3の3等）提出は必要ありませんか
	回答	<p>国税につきましては、市の入札参加資格申請の際に必ずご提出いただくため、今回は必要ありません。</p> <p>市税につきましては新居浜に現在本・支店営業所のない事業者様につきましては、入札参加資格申請の際に提出を求めませんので、今回ご提出をお願いします。</p>	
15	質問	該当資料	様式集 様式第4号
		該当ページ	委託業務実績（2）業務受託実績一覧
		<p>ここには、※1.に記載された5,000食以上かつアレルギー対応給食の提供がある、現在契約中の受託先のみ記載で宜しいでしょうか？</p>	
	回答	お見込みの通りです。	

16	質問	該当資料	様式集 様式第2号及び様式13号
		該当ページ	参加表明書兼参加資格審査申請書・見積書
	各書類に押印する印鑑は、新居浜市入札参加資格申請時での使用印鑑届で提出した、印鑑で良いのかご教示ください。		
	回答	お見込みの通りです。	
17	質問	該当資料	様式集 様式10号～12号
		該当ページ	作業工程表・野菜の洗浄計画表・作業動線図
	<p>①作業工程表・野菜の洗浄計画表・作業動線図は、別表5の調理手配表にある4日分全ての作成となりますでしょうか。</p> <p>②4日分作成の場合、作業工程表・野菜の洗浄計画表は、1日あたりそれぞれ1枚との理解でよろしいでしょうか。</p> <p>③作業動線図は、2フロア分の作成が必要となるため、A3用紙の左右に並べて1枚で提出してもよろしいでしょうか。</p>		
	回答	<p>①はい、4日分すべて作成をお願いします。</p> <p>②お見込みの通りです。</p> <p>③内容が確認できれば、1枚での作成でも2枚での作成でも結構です。</p>	
18	質問	該当資料	様式集の「様式一覧」
		該当ページ	
	<p>前回の新居浜市学校給食センターのプロポーザル選定においては「両面印刷で1枚という認識でよろしい」という質問回答がなされていたが、今回も前回同様、提案書の「1枚」とは両面印刷した2ページも含まれるという解釈でよろしいか。</p>		
	回答	お見込みのとおりです。	